

令和4年度 大野台原水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2022/4/21	2022/5/18	2022/6/16	2022/7/20	2022/8/23	2022/9/15	2022/10/18	2022/11/1	2022/12/20	2023/1/19	2023/2/21	2023/3/14
1	一般細菌	CFU/mL	<100	15	19	25	23	21	5	10	32	3	0	0	7
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	2	検出しない	検出しない	1	検出しない	1	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01								<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02												
23	クロロホルム	mg/L	<0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1												
26	臭素酸	mg/L	<0.01												
27	ジトリハロメタン	mg/L	<0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2								0.05				
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								0.06				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								4.8				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								0.03				
38	塩化物イオン	mg/L	<200								3.3				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								27				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								56				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	1.3	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5	2.1	1.4	1.5	1.7	1.4	1.4
47	pH値	-	5.8-8.6	7.7	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4
48	味	-	異常なし												
49	臭気	-	異常なし	海藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭
50	色度	度	<5	5.4	5.4	11.0	5.0	3.5	3.5	4.2	4.6	4.3	6.1	4.3	4.2
51	濁度	度	<2	1.7	1.3	5.5	1.5	0.9	1.0	1.2	1.4	2.3	3.0	3.1	2.4
-	残留塩素	mg/L	-												
-	水温	°C	-	10.0	14.0	15.5	19.0	17.0	18.0	15.0	15.0	9.0	6.5	5.0	5.5
-	大腸菌群	MPN/mL	-	70.0	79.0	130.0	220.0	350.0	540.0	350.0	0.0	13.0	7.8	4.5	6.8
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
-	アルカリ度	mg/L	-	26.0	26.0	24.0	25.5	26.0	27.5	27.0	27.5	27.0	27.0	28.5	29.0
-	酸度	mg/L	-	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
-	遊離炭酸	mg/L	-	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴

※基準値は浄水におけるもの

令和4年度 大野台給水（南） 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/5	2022/8/2	2022/9/5	2022/10/4	2022/11/2	2022/12/6	2023/1/11	2023/2/7	2023/3/7
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.10			0.10			0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.011			0.020			0.013			0.008	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.004			0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.02			0.01	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.012			0.009			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.005			0.004			0.004	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.1				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.2	8.3	8.2	8.3	8.0	8.0	8.0	7.8	7.5	7.9	7.8	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								28				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								65				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
-	水温	°C	-	15.0	18.7	19.6	27.4	28.0	25.5	25.2	18.7	12.3	8.0	7.5	9.9
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴

令和4年度 小野給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/5	2022/8/2	2022/9/5	2022/10/4	2022/11/2	2022/12/6	2023/1/11	2023/2/7	2023/3/7
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.09						0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002						<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.009			0.016						0.011	<0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010			0.004						<0.003	0.005
25	ジブromoクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						<0.01	<0.01
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.01			0.02						<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.012						0.008	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.003			0.004						0.004	0.003
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009						<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008						<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1											<0.1	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02						<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3											<0.3	
35	銅及びその化合物	mg/L	<1											<0.1	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200											6.1	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05											<0.005	
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.1	8.3	8.2	8.3	7.9	8.0	7.9		7.8	7.5	7.8	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300											28	
40	蒸発残留物	mg/L	<500											72	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2											<0.02	
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001											<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001											<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02											<0.005	
45	フェノール類	mg/L	<0.005											<0.0005	
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8		0.8	0.8	0.7	0.7
47	pH値	-	5.8-8.6	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4		7.3	7.4	7.3	7.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1		0.1	0.2	0.3	0.3
-	水温	°C	-	17.7	19.0	19.0	26.9	27.5	24.0	25.0		18.0	13.0	8.0	6.7
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇		晴	曇	晴	曇

令和4年度 柚木配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/5	2022/8/2	2022/9/5	2022/10/4	2022/11/2	2022/12/6	2023/1/11	2023/2/7	2023/3/7
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09			0.14						0.08	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002						<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.012			0.024						0.010	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.012			0.004						0.006	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01						<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001						<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03						0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.011			0.016						0.009	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.005						0.004	
30	ブロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009						<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008						<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02						<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.3	8.5	8.4	8.6	8.1	8.3	8.3	8.0	7.7	8.0	7.9	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
-	水温	°C	-	11.0	14.8	16.7	20.5	22.5	23.5	21.5	17.4	13.2	8.5	7.1	8.0
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴

令和4年度 柚木給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/5	2022/8/2	2022/9/5	2022/10/4	2022/11/17	2022/12/6	2023/1/11	2023/2/7	2023/3/7
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003								<0.0003				
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005								<0.00005				
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02								<0.002				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04								<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10								<1				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8								<0.08				
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002								<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05								<0.005				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04								<0.004				
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02								<0.002				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01								<0.001				
20	ベンゼン	mg/L	<0.01								<0.001				
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.09			0.14			0.12			0.08	
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.015			0.027			0.023			0.012	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.013			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03			0.03			0.02	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.013			0.017			0.016			0.010	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.006			0.006			0.005	
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02			0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3								<0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	<1								<0.1				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200								6.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05								<0.005				
38	塩化物イオン	mg/L	<200	8.2	8.4	8.3	8.6	8.2	8.3	8.3	8.1	7.8	8.0	7.9	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300								28				
40	蒸発残留物	mg/L	<500								56				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2								<0.02				
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001								<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001								<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02								<0.005				
45	フェノール類	mg/L	<0.005								<0.0005				
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
47	pH値	-	5.8-8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5
-	水温	°C	-	15.8	19.0	20.6	28.3	27.0	26.0	26.1	18.2	13.5	9.0	8.9	11.6
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴